

No: Dz2022103446



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：中川电气科技有限公司

产品型号名称：ZC-BLJC-2LRE-II 1W-J-SF 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具

检验类别：分型试验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2022103446

共 6 页第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	型 号	ZC-BLJC-2LRE II 1W-J-SF		
认证委托人	中川电气科技有限公司	检验类别	分型试验		
生 产 者	中川电气科技有限公司	生产日期	2022 年 11 月		
生产企业	中川电气科技有限公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2022 年 12 月 8 日		
样品数量	2 台	检验日期	自 2022 年 12 月 21 日 至 2023 年 1 月 10 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-03: 2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》 CCCF-CCC-09《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急灯具和消防应急照明控制类产品》				
检验项目	试验前检查、基本功能试验、放电试验、转换电压试验、充放电耐久试验、接地电阻试验、耐压试验、低温试验、外壳防护等级试验、表面耐磨性能试验、抗冲击试验				
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 (主型产品为 ZC-BLJC-2LRE II 1W-A2T1B 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具)。 以下空白。 33036120549 应急管理部沈阳消防研究所 (检验检测专用章) 签发日期: 2023 年 1 月 3 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。				

批准:

刘少珍

审核:

谢峰

编制:

白帆

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№: Dz2022103446

共 6 页第 2 页

认证委托人	中川电气科技有限公司		
通信地址	浙江省乐清市经济开发区纬六路 219 号		
联系电话	0577-61662709	传 真	0577-27876887

产品照片




产品型号: ZC-BLJC-2LRE II 1W-J-SF (图 B. 2+图 B. 5)

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2022103446

共 6 页第 3 页



产品型号: ZC-BL C-2LRE J-SF (图 B. 5+图 B. 6 -2F)



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№: Dz2022103446

共 6 页第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
- 2) 型号: ZC-BLJC-2LRE II 1W-J-SF
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 中川电气科技有限公司
- 5) 生产企业: 中川电气科技有限公司
- 6) 生产地址: 浙江省乐清市经济开发区纬六路 219 号
- 7) 外壳防护等级: IP65
- 8) 额定电源电压: DC36V
- 9) 应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC2.7V-DC2.9V
- 11) 主电功耗: 1W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 警告用语: 无
- 14) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 354mm×145mm×61mm;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 集中控制型;
- 4) 应急供电形式: 集中电源型;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 分型产品与主型产品差异: 外壳防护等级不同;
- 7) 与以下产品配接工作:

中川电气科技有限公司生产的应急照明控制器和应急照明集中电源。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC2.7V-DC2.9V, 0.06W

型号: 3MMCFCG-ZX

生产者: 湖北匡通电子股份有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：中川电气科技有限公司
产品型号：ZC-BLJC-2LRE II 1W-J-SF

No: Dz2022103446
共 6 页第 5 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：标志图案部分为塑料，其它部分为金属) (氧指数 ≥ 28) (面板尺寸(mm)：354 $\times$ 125)	合 格	/
2	基本功能试验	7.2.2	断开光源或光源不符合要求时， 充电 24h、放电 80min，内部发热元件表面温度($^{\circ}\text{C}$)：47.2 表面亮度(cd/m^2)： 1# A 面(图 B.2+图 B.5)主电状态转入应急状态： 71.3 93.6 79.3 87.8 93.4 68.7 121.7 149.7 129.7 133.2 放电 80min 后： 70.1 91.4 77.0 86.2 91.7 69.2 120.3 147.2 127.7 131.8 1# B 面(图 B.1+图 B.5)主电状态转入应急状态： 64.9 82.3 77.6 85.2 97.1 70.3 99.8 122.7 116.2 125.7 放电 80min 后： 63.2 87.2 73.2 86.0 96.4 70.1 96.4 121.7 113.2 127.0 2# A 面(图 B.5+图 B.6-2F)主电状态转入应急状态： 122.8 151.7 128.3 131.3 92.1 90.6 94.6 161.1 129.2 105.6 放电 80min 后： 121.7 147.2 127.0 130.9 90.3 87.2 93.7 160.2 127.8 103.2 2# B 面(图 B.5+图 B.6-2F)主电状态转入应急状态： 117.7 136.7 96.4 136.3 92.1 102.7 98.6 175.9 154.1 124.2 放电 80min 后： 116.0 134.2 93.2 137.2 90.0 101.7 97.2 173.2 147.9 127.2	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：中川电气科技有限公司
产品型号：ZC-BLJC-2LRE II 1W-J-SF

No: Dz2022103446

共 6 页第 6 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	转换电压试验	7.6	—	—	/
5	充、放电耐久 试验	7.7	—	—	/
6	接地电阻试验	7.9	—	—	/
7	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
8	低温试验	7.12	1#表面亮度(cd/m²): A 面 66.5 91.2 77.3 82.6 90.5 64.2 117.1 145.2 124.1 128.7 B 面 62.2 79.5 73.7 81.3 95.0 66.2 94.1 117.2 113.3 121.5	合 格	/
9	外壳防护等级 试验	7.23	试样的外壳防护等级符合 IP65 要求。	合 格	/
10	表面耐磨性能 试验	7.24	—	—	/
11	抗冲击试验	7.25	—	—	/



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2022081815001223

认证委托人: 中川电气科技有限公司

地址: 浙江省乐清市柳市上园工业区

生产者: 中川电气科技有限公司(H000399)

地址: 浙江省乐清市柳市上园工业区

生产企业: 中川电气科技有限公司

地址: 浙江省乐清市经济开发区纬六路219号

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具

认证单元: ZC-BLJC-2LRE II 1W-A2T1B

内含: ZC-BLJC-2LRE II 1W-A2T1B(主型)

ZC-BLJC-1LROE II 1W-A2T1B

ZC-BLJC-1XE II 1W-A2T1B

ZC-BLJC-2LRE II 1W-J-SF

ZC-BLJC-1LROE II 1W-J-SF

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-09

产品标准: GB 17945-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-03: 2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-09的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2022-06-28

发(换)证日期: 2023年03月02日 有效期至: 2027年06月27日

注: 本证书系第1次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0371136