

No: Dz2019101686



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 中川电气科技有限公司

产品型号名称: ZC-ZFJC-E12WR-24SC 型集中电源集中控制型消防应急照明灯具

检 验 类 别: 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2019101686

共 5 页 第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	型 号	ZC-ZFJC-E12WR-24SF
认证委托人	中川电气科技有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	中川电气科技有限公司	生产日期	2019 年 3 月
生产企业	中川电气科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019 年 4 月 19 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	全部适用项目（除重复转换试验外）		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  (检验专用章) 签发日期: 2019 年 7 月 15 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:

王日江

审核:

谢峰


编制:

王日江

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019101686

共 5 页 第 2 页

认证委托人	中川电气科技有限公司		
通信地址	浙江省乐清市经济开发区纬六路 219 号		
联系电话	0577-61662709	传 真	/
产品照片			
			

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019101686

共 5 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具
- 2) 型号: ZC-ZFJC-E12WR-24SF
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 中川电气科技有限公司
- 5) 生产企业: 中川电气科技有限公司
- 6) 生产地址: 浙江省乐清市经济开发区纬六路 219 号
- 7) 外壳防护等级: IP65
- 8) 额定电源电压: DC24V
- 9) 标称应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC2.6V-DC3.0V
- 11) 主电功耗: 12W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 光源: 类别: LED;
- 2) 应急控制方式: 集中控制型;
- 3) 应急供电形式: 集中电源型;
- 4) 工作方式: 非持续型;
- 5) 与以下产品配接工作:

中川电气科技有限公司生产的应急照明控制器、应急照明分配电装置和应急照明集中电源 (消防应急灯具专用应急电源)。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC2.6V-DC3.0V, 0.2W

型号: HL-AS-2835D68W-2-S1-08-PCT-HR3

生产者: 鸿利智汇集团股份有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：中川电气科技有限公司
产品型号：ZC-ZFJC-E12WR-24SF

№: Dz2019101686
共 5 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：塑料) (氧指数 ≥ 28)	合 格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间：90min 应急转换时间(s)： 1# 0.38 2# 0.38 应急工作时间： 1# 102min17s 2# 102min17s 主电状态转入应急状态的光通量 (lm)： 1# 782.6 2# 801.2 放电 80min 后光通量 (lm)： 1# 740.5 2# 744.2 断开光源或光源不符合要求时， 充电 24h、放电 80min，内部发热 元件表面温度 (℃)： 1# 33.1 2# 32.9	合 格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	电压波动试验	7.5	满足标准要求	合 格	/
5	转换电压试验	7.6	—	—	/
6	充、放电耐久 试验	7.7	1#试样应急工作时间： 第一次 100min22s 第十次 95min19s	合 格	/
7	绝缘电阻试验	7.8	外部带电端子与壳体间测得绝缘 电阻值： 1#大于 1000M Ω 2#大于 1000M Ω 主电源输入端与壳体间测得绝缘 电阻值： 1#大于 1000M Ω 2#大于 1000M Ω	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：中川电气科技有限公司
产品型号：ZC-ZFJC-E12WR-24SF

№：Dz2019101686
共 5 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
8	接地电阻试验	7.9	—	—	/
9	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
10	高温试验	7.11	试验后，1#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm)：778.2	合 格	/
11	低温试验	7.12	试验后，2#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm)：793.1 应急工作时间：94min13s	合 格	/
12	恒定湿热试验	7.13	试验后，2#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm)：759.7	合 格	/
13	振动试验	7.14	试验后，2#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm)：776.5	合 格	/
14	冲击试验	7.15	试验后，1#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm)：769.4	合 格	/
15	外壳防护等级试验	7.23	1#、2#试样的外壳防护等级符合 IP65 要求。	合 格	/
16	表面耐磨性能试验	7.24	—	—	/
17	抗冲击试验	7.25	—	—	/
以下空白。					



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2019081815000922

认证委托人: 中川电气科技有限公司

地 址: 浙江省乐清市柳市上园工业区

生 产 者: 中川电气科技有限公司(H000399)

地 址: 浙江省乐清市柳市上园工业区

生 产 企 业: 中川电气科技有限公司

地 址: 浙江省乐清市经济开发区纬六路 219 号

产 品 名 称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具

认 证 单 元: ZC-ZFJC-E12WR-24SF

内含: ZC-ZFJC-E12WR-24SF(主型)

产品认证实施规则: CNCA-C18-01: 2014

产品认证实施细则: CCCF-HZBJ-02

产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 +
获证后生产现场抽取样品检测或者检查

产 品 标 准: GB 17945-2010

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-C18-01: 2014、强制性产品认证
实施细则 CCCF-HZBJ-02 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-09-19

发(换)证日期: 2019年09月19日 有效期至: 2024年09月18日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0324540